

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АВ09.В.00197

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003725

АО «КАРБОГЛАСС» ОГРН 1037728045838.

Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский р-н, г.Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д.9А.

Тел./факс: +7(495) 597-41-31, 597-41-32, e-mail: 5974131@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «КАРБОГЛАСС» ОГРН 1037728045838.

Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский р-н, г.Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д.9А.

Тел./факс: +7(495) 597-41-31, 597-41-32, e-mail: 5974131@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы монолитные поликарбонатные строительные «КАРБОГЛАСС» и «КАРБОГЛАСС КРИСТАЛЛ», выпускаемые по ТУ 5772-010-70212577-2016.

Код ОК 005 (ОКПД-2): 22.21.42.110.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003741.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0212-ВМ/17 от 19.04.2017г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №108-РА от 27.03.2017г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № РА.РУ.11АВ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5772-010-70212577-2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2017

по 21.04.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

К.Н.Нуйкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00197

(обязательная сертификация)

№ 0003741

Код ОК 005 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.42.110	Листы монолитные поликарбонатные строительные «КАРБОГЛАСС» и «КАРБОГЛАСС КРИСТАЛЛ», выпускаемые по ТУ 5772-010-70212577- 2016.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ